

SINTEF

SINTEF Building and Infrastructure

Oslo
Forskningsveien 3b, 0373 Oslo
P.O.Box 124 Blindern, 0314 Oslo
Telefon: 22 96 55 55
Telefax: 22 69 94 38

Trondheim
Høgskoleringen 7b
7465 Trondheim
Telefon: 73 59 33 90
Telefax: 73 59 33 80

E-mail: byggforsk@sintef.no
Internet:
www.sintef.no/byggforsk
Virksomhedsnr.: NO 948 007 029 MVA

Kunde
C-Tee N.I Limited

Kundens
Unit 6, Ashtree Entp. Park, Newry, Co
Down, Nordirland BT34 IBY.

Kundens kontaktperson
Jimmy Walsh

inside

Projekt-/arkivnr. 3B0461	Dato 23.03.2011	Rev.dato	Antal sider 1	Bilag	Klassificering Lukket	Forfatter(e) Morten Lian
Projektleder Underskr. Morten Lian		Ansvarlig leder Lars-Erik Fiskum	Underskr.	Kvalitetssikring Thale S. Plessner	Underskr.	

Opgaverapport

Afprøvning af vandtæthed for Fibo Trespo-badeværelsespaneler med brug af cementmørtel, tætnings- og klæbemiddel til bygningshåndværk af typen CT1.

Sammendrag

Baggrund

SINTEF Byggforsk har på vegne af C-Tee Ltd afprøvet vandtæthed af Fibo Trespo-badeværelsespaneler med brug af CT1-tætnings- og klæbemiddel til bygningshåndværk til tætning af lodrette fuger, profillister samt i forbindelse med rør, der stikker ud gennem badeværelsespaneler. Dette er et resumé, som er oversat, fra den norske rapport.

Afprøvningsmetoder

Afprøvningen fandt sted i overensstemmelse med: "retningslinjer for Europæisk Teknisk Godkendelse af vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum" (ETAG 022), bilag E og B. Der blev herudover udført yderligere afprøvning af bilag F.

Resultater

Prøven er bestået.

Følgende komponenter var inkluderet i afprøvningen:

- Fibo Trespo-badeværelsespaneler
- CT1-tætnings- og klæbemiddel til bygningshåndværk til tætning af lodrette fuger mod profiler, omkring kobberrørene og fastlimning af gummimuffer på vægkasserne
- Profiler i aluminium til indvendige og udvendige hjørner og til nederste profil
- Profiler i PVC til indvendige og udvendige hjørner
- Vægkasser fra Sanipex med tilsvarende gummimuffer
- Kobberrør på 15 mm
- Vægbeslag til vandbassin

Adresse for bygning		Byggeår
Metode Laboratorieafprøvning	Nøgleord Vandtæthed	Filnavn 3B0461 Fibo Trespo_ CT1, engelsk